

# **ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**На наружные газопроводы:** *Высокого (II категории), среднего и низкого давлений*

**1 Объект:** *Схема газоснабжения Свирьстройского городского поселения  
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области*

**2 Шифр:** *029-СХГ*

**3 Заказчик:** *Администрация Свирьстройского городского поселения*

**4 Год выпуска:** *2020*

**5 Основание для проектирования:** *Технические условия АО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» №АА-20/2/7904 от 24.08.2020г.*

**6 Стадия проектирования:** *Проектная документация*

**7 Основные сведения об объекте:**

**7.1 Система газоснабжения:** *Тупиковая*

**7.2. Общий расход газа по схеме:**

*максимальный часовой: 2240 м<sup>3</sup>/час*

*годовой: 3457 тыс.м<sup>3</sup>/год*

**7.3 Давление газа в месте врезки:** *0,55 МПа*

**7.4 Общая протяженность газопровода по схеме:** *28,3 км.*

**7.5 Газорегуляторный пункт:**

*типа УГРШ-50Н(В)-2-1 – 7шт. (перспектива)*

*типа УГРШ-100(В)-2 – 1шт. (перспектива)*

**7.6 Защита от электрохимической коррозии:** *по ГОСТ 9.602-2005*

**ООО «Электронсервис»**

**Главный инженер проекта \_\_\_\_\_ Голованов П.Б.**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **2020 г.**